



▶ 凡例

- ◎ 屋内消火栓
- 排煙口開放装置
- ⊗ 避難口誘導灯

※ホール内の格子線は1mスパンです。

※ ■ 部分は、名古屋市火災予防条例により、物を置いたり、封鎖したりできません。

★主要避難通路は、幅1.6m以上を確保し、避難口（出入口）に直通させてください。

★補助避難導線は、幅1.2m以上を確保し、主要避難通路に接続させてください。